

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno -
Handlowo - Usługowe COMPEDOX Jerzy
Rogala
Al.W.Korfantego 51
40-160 Katowice**

Dotyczy: ocena pracy urządzenia po przeprowadzonych próbach

Energetyka Ciepła Opolszczyzny SA Oddział Opole informuje, że zostały przeprowadzone próby związane z działaniem urządzeń Lapis – ex w wybranych węzłach ciepłych na terenie miasta Opole.


Przedmiotowe urządzenia zostały zamontowane w układach ciepłej wody użytkowej.

Przed montażem oraz po okresie 6-miesięcznym zostały komisyjnie sprawdzone rurociągi i urządzenia przedmiotowych węzłów w zakresie określenia warstwy kamienia. Stwierdzono istotne zmniejszenie warstwy kamienia na ściankach rur po okresie 6 miesięcy pracy urządzeń.

Sprawdzenie dotyczyło węzłów współpracujących z instalacją wykonaną z rur stalowych ocynkowanych oraz z instalacją z tworzyw sztucznych.

Dodatkowo zostały przeprowadzone na wybranym obiekcie badania przeprowadzone przez lokalny oddział Sanepidu pod kątem obecności bakterii legionella. Stwierdzono, że przegrzew wykonany po zastosowaniu urządzenia spowodował znaczne ograniczenie liczebności bakterii, co nie było możliwe do osiągnięcia bez zastosowania urządzenia Lapis-ex, przy podejmowanych próbach samego przegrzewu.

Z poważaniem

Dyrektor
Oddziału Opole
Energetyki Ciepłej Opolszczyzny S.A.

Ryszard Malinowski



ENERGETYKA CIEPŁA OPOLSZCZYZNY SA
Oddział Opole

45-118 Opole, ul. Harcerska 15, tel. 77 54 10 422, fax 77 54 10 427

Bank PKO BP 27 1020 3668 0000 5002 0187 8859

NIP: 754-25-24-950, Sąd Rejonowy w Opolu, KRS 14339

Kapitał zakładowy: 155 479 400,00 zł w całości wpłacony

Posiadamy certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, OHSAS 18001

www.ecosa.pl

