

dot. ocena przydatności urządzenia do usuwania kamienia kotłowego
Lapis – ex

W/wym. urządzenia zostały zamontowane w miesiącu
10. 1999 r. w węzłach cieplnych na budynkach spółdzielni.

Urządzenia zamontowano na rurociągu:

średnica *50* na instalacjach ciepłej wody użytkowej,
średnica.....na instalacjach centralnego ogrzewania.

W trakcie prac konserwacyjnych w okresie *24*.....
miesiący po zainstalowaniu urządzeń **Lapis-ex** stwierdzono znaczne
wyłukanie osadów a tym samym powiększenie się średnicy
wewnętrznej rur.

Urządzenia pracują bezawaryjnie i nie wymagają obsługi.

PREZES ZARZĄDU SM

[Signature]
.....mgr inż. *Mirostoj* MALK